

Svar Skipulagsstofnunar við erindi Þeistreykja ehf. dags. 2. desember 2009.

Rut Kristinsdóttir

to:

albert, audur, geirarnar

07.12.2009 15:02

Show Details

History: This message has been forwarded.

Sæl öll.

Meðfylgjandi er svar Skipulagsstofnunar við erindi Þeistareykja ehf. dags. 2. desember 2009 og verður póstlagt á morgun.

Kveðja, Rut Kristinsdóttir

2009020060

6612; 9310

Landsvirkjun
Albert Guðmundsson
Háaleitisbraut 68
103 Reykjavík

Reykjavík, 7. desember 2009

/--

Efni: Ákvörðun Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun Þeistareykjavirkjunar, allt að 200 MW jarðhitavirkjun. Leiðbeiningar Skipulagsstofnunar til framkvæmdaraðila í kjölfar ákvörðunar.

Fimmtudaginn 19. nóvember 2009 var haldinn fundur með Skipulagsstofnun um ákvörðun stofnunarinnar frá 6. nóvember sl. um tillögu að matsáætlun fyrir allt að 200 MW_e Þeistareykjavirkjun í Þingeyjarsveit og Norðurþingi, sem er hluti matsáætlunar, sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 106/2000. Á fundinum voru fulltrúar framkvæmdaraðila sem koma að sameiginlega matinu og fulltrúar Skipulagsstofnunar.

Tilgangur fundarins var að fara yfir ákvörðun Skipulagsstofnunar og leita skilnings á nokkrum atriðum sem þar koma fram. Þar er um að ræða umfjöllun um kost á nýjum vegi norðan Þeistareykja og mat á áhrifum framkvæmdar umfram þann kost sem Þeistareykir ehf. telja koma til greina og kynntur var í tillögu að matsáætlun. Einnig hvað felast eigi í samanburði kosts á nýjum vegi eftir núverandi veglínu við vegkost framkvæmdaraðila. Jafnframt er um að ræða umfjöllun um mögulega hitaveitulögn frá Þeistareykjum til Húsavíkur og mat á umhverfisáhrifum slíkrar framkvæmdar.

Ákveðið var á fundinum að Þeistareykir ehf. sendu inn fyrirspurn til Skipulagsstofnunar þar sem farið yrði yfir sameiginlegan skilning og leiðbeiningar um samræmi milli matsáætlunar og umfjöllunar í frummatsskýrslu um framangreind atriði. Skipulagsstofnun barst erindi Þeistareykja ehf. í tölvupósti dags. 2. desember 2009 þar sem greint er frá því hvernig framkvæmdaraðili fyrirhugar að koma til

móts við athugasemdir Skipulagsstofnunar við tillögu að matsáætlun, byggt á gögnum sem þegar liggja fyrir. Skipulagsstofnun felst á hvernig framkvæmdaraðili hyggst koma til móts við athugasemdir stofnunarinnar, en gerir þó eftirfarandi athugasemdir sem skýra frekar það sem fram kom í ákvörðun stofnunarinnar frá 6. nóvember sl. en telur jafnframt rúmast innan þess skilnings framkvæmdaraðila sem fram kom í minnisblaði þeirra.

Hitaveitulögn

Skipulagsstofnun telur að framkvæmdaraðili greini vel frá stöðu málsins og telur að það sú umfjöllun eigi að skila sér í frummatsskýrslu.

Vegur norðan Þeistareykja

„Framkvæmdaraðili tekur fram að í ljósi þess að svæðisskipulag fyrir umrætt svæði var staðfest áður en mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar hefur farið fram er framkvæmdaraðili bundinn af þeim tillögum sem settar eru fram í skipulagsáætluninni. Má í því sambandi vísa til 27. gr. skipulags og byggingarlaga nr. 73/1997 þar sem fram kemur að framkvæmdaleyfi skulu vera til samræmis við skipulagsáætlanir og mat á umhverfisáhrifum. Þar sem ákvarðanir um veglínu eru teknar á svæðisskipulagsstigi getur það reynst framkvæmdaraðila erfitt að færa rök fyrir þeim sjónarmiðum sem liggja að baki slíkri ákvörðun sveitarfélaga.“

Skipulagsstofnun bendir á að þrátt fyrir að framkvæmdaleyfi skuli vera í samræmi við skipulagsáætlun getur sá möguleiki komið upp að í kjölfar mats á umhverfisáhrifum framkvæmdar, sem byggir á ítarlegri upplýsingum um tiltekna framkvæmd en lágu fyrir á áætlunarstigi, telji sveitarfélagið æskilegt að gera breytingar á gildandi skipulagi.

Þar sem framkvæmdaraðili telur sig bundinn af ákvörðun sem tekin var á svæðisskipulagsstigi um veglínu norðan Þeistareykja þarf í frummatsskýrslu að gera grein fyrir hvaða rök lágu til grundvallar því að umrædd veglína var valin, sem ætti að koma fram í greinargerð svæðisskipulagsins.

Annað

Skipulagsstofnun minnir á fyrri ábendingu um að í frummatsskýrslu verði gerð grein fyrir grunnvatnsrannsóknnum og kostum við öflun neysluvatns og vatnslagnir sem kunna að vera aðrir en ÞR-09.

Minnt er á ábendingar um að gerð verði grein fyrir fyrirhugaðri efnistöku úr námu við Jónsnípu, hvað í veginn, línuveg og virkjunargrunna og hvert efni mætti sækja í virkjunargrunna ef ekki yrði af veginum, efni í línuveg gæti komið úr námunni eftir línuveginum.

Einnig þarf að koma fram í frummatsskýrslu að verði ÞR-09 notuð þá liggur þangað vegslóð sem nýtist fyrir vatnslögn þó vegur færi aðra leið, það eru því ekki rök fyrir veginum skv. fyrirbyggjandi tillögu að ef hann kæmi ekki þyrfti nýjan vega að holunni.

Rut Kristinsdóttir